

Број: 561/2018-4-4
Датум: 17.01.2019.г.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БРОЈ 561/2018.

Предмет: Одговори на постављена питања – додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку у отвореном поступку број 561/2018 - радови на огради у расаднику „Топчидер“

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама обавештавамо све потенцијалне понуђаче за јавну набавку у отвореном поступку број 561/2018 – радови на огради у расаднику „Топчидер“, за потребе ШГ „Београд“ - Београд за 2018.г., да су наручиоцу пристигла питања у вези са припремањем понуде, те вам овим путем достављамо упућена питања и одговоре на иста.

Питање 1.:

У делу IX Образац структуре понуђене цене – Припремни радови – Позиције 1.3 и 1.4 из ког разлога није могућ машински ископ земље III категорије већ је предвиђен ручни ископ?

Питање 2.:

Бетонски и армирано бетонски радови

Позиција 2.1. и 2.4. да ли је грешка у количини ?

Питање 3.:

Браварски радови

позиција 3.1. нема опис (од чега је оквир оградe - рам?

Питање 4.:

Позиција 3.2 које су димензије и дужине стубова?

Питање 5.:

Позиција 3.3. нејасан опис - Од чега је овир -рам капије ?

Питање 6.:

Позиција 3.4 - нејасан опис - Од чега је оквир и рам капије ?

Питање 7.:

Позиција 3.5 - Нису дефинисане димензије и дужине стубова, које су димензије и дужине?

Питање 8.:

Позиција 3.6 - Нису дефинисане дебљине жице . Које су дебљине жице ?

Одговор 1.:

Није могуће вршити машински ископ земље зато што се радови обављају у расаднику у коме се налази шумски и хортикултурни садни материјал (саднице) због којих није могућ довоз машине до места на којем ће се вршити радови, маневрисање и рад машине.

Одговор 2.:

Код наведених позиција нема грешака у количини.

Одговор 3.:

Панел ограда нема оквир (рам).

Одговор 4.:

Димензије стубова су 60/40/1,5 мм; дужина 2200 мм.

Одговор 5.:

Оквир - рам капије је од поцинкованог и пластифицираног метала, правоугаоног профила 60/40/2 мм.

Одговор 6.:

Оквир - рам капије је од поцинкованог и пластифицираног метала, правоугаоног профила 60/40/2 мм.

Одговор 7.:

Димензије стубова су 100/100/3 мм; дужина 2350 мм.

Одговор 8.:

Дебљина жице је Ø3 мм.

ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“
Комисија за јавну набавку

