

ЈП „Србијашуме“ Београд  
ШГ „Северни Кучај“ Кучево  
Трг Вељка Дугошевића бр.26  
Бр: 103/2019-6  
Датум: 09.10.2019.г.  
[www.srbijasume.rs](http://www.srbijasume.rs)  
Кучево

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА**

Предмет: Достава одговора комисије за јавну набавку бр.103/2019

Дана 07.10.2019.године, примљен мејл са питањима потенцијалног понуђача у вези набавке 103/2019 следеће садржине:

**Питање:**

1. Позиција 1 - Паник светла - на шта се мисли? Ако се ради о паник светиљци, који извор светла, снага, аутономија?

**Одговор :**

У питању је паник светиљка .Извор светла је мрежни напон и батерија , снага :1x8 W, аутономија 3 сата

**Питање:**

2. Позиција 2- Неонске сијалице 20W л 120цм - данас се продају флуо цеви од 18W и оне су 60цм дужине, никако не могу бити 120цм. На шта се овде мисли?

**Одговор :**

Прихвате се примедба потенцијалног понуђача те ће ова позиција гласити : Неонске сијалице снаге 36 W ,дужине 120 цм . Ускладу с тим измените се и Позиција 3. и гласиће : Неонске сијалице снаге 18 W ,дужине 60цм

**Питање:**

3.Позиција 5 - Неонске сијалице 40W 60цм - данас се продају флуо цеви од 36W и оне су [20цм дузине, никако не могу бити 60цм. На шта се овде мисли?

**Одговор :**

Прихвате се примедба потенцијалног понуђача, те исправком Позиције 3. престаје потреба за Позицијом 4. и 5. ,те ће исте бити брисане из Обрасца структуре цене

**Питање:**

4. Позиција 6 - Осигурач патрон аутоматски - да ли се мисли на аутоматски осигурач или топљиви патрон или ножасти осигурач? Колико ампера, која крива, колико полова ако је аутоматски осигурач у питању.Колико ампера ако је топљиви осигурач у питању, ако је ножасти онда која је величина и колико ампера.

**Одговор :**

У питању је аутоматски осигурач , DII (до 35 A), предњи индикатор

**Питање:**

5. Позиција 7 - Осигурач патрон класични - од колико ампера постоје другачија цене за патроне DII (до 35 A) и DIII (преко 35A)

**Одговор :**

У питању је Осигурач класични ,DII (до 35 A)

**Питање:**

6. Позиција 8- Сијалица халогена 60W - које грло, који напон?

**Одговор :**

У питању је грло E27, напон 230 волти

**Питање:**

7. Позиција 9 - Сијалица штедљива 20W - које грло?

**Одговор :**

У питању је грло E27.

**Питање:**

8. Позиција 10- Сијалице неонске 40W - ову флуо цев већ имате на позицијама 4 и 5, зашто се понавља и трећи пут у спецификацији?

**Одговор :**

Позиција 10 се разликује од Позиција 4. и 5. по димензијама .Предходним изменама регулисано је питање позиција 4 и 5 . За Позицију 10. дајемо додатно појашњење : Сијалица неонска 40 W , грло E27 ,боја: хладно бела

**Питање:**

9. Позиција 14- Сијалица ЛЕД мињонка 60W- ова ЛЕД сијалица не може бити више од 7W. Које грло се тражи и колико вати, која боја светлости?

**Одговор :**

Лед мињонка од 7 W мења класичну сијалицу од 60 W ,што је разлог погрешног уноса податка. Примедба се прихвата , те ће након исправке ова позиција гласити : Сијалица ЛЕД мињонка 7 W ,бела светлост , грло Е 27.

**Питање:**

10. Позиција 15 - Флуо цев 18W1765 - јединица мере је кг, молимо Вас да ово промените. Такође која је уопште разлика између флуо цеви на овој позицији и на позицијама 2 и 3, опет Вам се понављају позиције

**Одговор :**

Предходно наведеним изменама регулисане су позиције неонских сијалица тако да се Позиција 15. брише из Обрасца Структуре цене.

11. Позиција 16 - Флуо цев 36 W /765 - иста флуо цев као на позицијама 4 и 5, поново понављање истих ствари у спецификацији, само са различитим називима, што оставља простор за манипулатију, поготово сто се дају јединичне цене, тако да је прилично очигледно зашто се

исте ствари понављају у спецификацији, оставља могућност да се уписују нереалне цене на неким позицијама, а на једној реална или виша цена од реалне.

**Одговор :**

Наручилац прихвата све оправдане примедбе и сугестије свих потенцијалних понуђача и у складу са ЗЈН даје сва тражена појашњења, нарочито ако је у недостаку стручног лица за техничке карактеристике дошло до било каквих нејасноћа. Констатација потенцијалног понуђача за позицију 16. не спада нити у питања нити у захтев за додатним појашњењима, већ је малициозна, непотребна а пре свега нетачна.

Предходно наведеним изменама регулисане су позиције неонских сијалица тако да се Позиција 15. брише из Обрасца Структуре цене.

**Питање:**

12. Позиција 23 - Кабл за струју 3x2.5 -јединица мере је комад а каблови се продају на метар. Такође сваки је кабл за струју, молимо да дефинишете тачан тип кабла.

**Одговор :**

У питању је кабл за струју округли ,рру 3x2.5 ,јединица мере биће промењена.

**Питање:**

13. Позиција 24 - Продужни кабл са моталицом 30м - да ли је добош метални или пластични, који кабл ПП/Ј или ГГ/Ј? Која конструкција кабла 3x1.5, 3x2.5 или 5x 2, 5?

**Одговор :**

У питању је продужни кабл са моталицом 30 м , пластични добош, типа ПП/Ј 3x2,5.

**Питање:**

14. Позиција 26 - изолир трака црна - колико метара дужине?

**Одговор :**

Дужина изолир траке је 10 м/ком.

**Питање:**

15. Позиција 27 - УСБ каблови 5,7м - да ли је кабл од 5м или од 7м, не може бити обоје на истој позицији јер је различита цена, опет простор за манипулатију

**Одговор :**

Исправком Обрасца структуре цене биће наведене две позиције и то : УСБ кабл дужине 5 м и УСБ кабл дужине 7 м.

**Питање:**

16. Позиција 28 - утичнице - какве утичнице? Монофазне или трофазне, у зид или на зид, ако су на зид ПВЦ или силумин?

**Одговор :**

У питању су монофазне утичнице ,уградне (у зид ),са керамичким језгром .

**Питање:**

17. Позиција 29 - Утикач - какав утикач? Монофазни или трофазни, раван или Л, морате да дате тачан технички опис траженог добра.

**Одговор :**

У питању је утикач трофазни Л , пластични, угаони

**Питање:**

18. Позиција 30 - Утикач монофазни - јединица мере килограм, молимо исправите то

**Питање:**

Изменом обрасца биће додата назнака : равни и промењена јединица мере у комад.

19. Позиција 34 - Дозна 10x10 - да ли се мисли на дозну 100x100мм? У зид или на зид? Ако је на зид ПВЦ или силумин?

**Одговор :**

Да, у питању је дозна 100 x 100mm ,у зид .

**Питање:**

20. Позиција 35 - ФИД склопка - колико полове, колико ампера и која је осетљивост. Све ово утице на цену и оставља простора за манипулатију код ове јавне набавке.

**Одговор :**

У питању је ФИД склопка ,4 пола , 40/0.5 A

