

Број: 620/2019-4-2
Датум: 20.01.2020.г.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ, ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БРОЈ 620/2019.

Предмет: Одговори на постављена питања – додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку у отвореном поступку број 620/2019 - радови на заштитној огради у расаднику „Топчидер“

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама обавештавамо све потенцијалне понуђаче за јавну набавку у отвореном поступку број 620/2019 – радови на заштитној огради у расаднику „Топчидер“, за потребе ШГ „Београд“ - Београд, да су наручиоцу пристигла питања у вези са припремањем понуде, те вам овим путем достављамо упућена питања и одговоре на иста.

Питање 1.:

Да ли је прихватљива лиценца број 414 одговорног извођача радова?

Одговор 1.:

Прихватљива је.

Питање 2.:

Сокла у земљи се ради у димензијама: 40cm ширине и 60cm дубине. Да ли се сокла изнад земље ради у ширини 30cm и висини 40cm или је ширина сокле 40cm, а висина 30cm?

Одговор 2.:

Сокла у земљи се ради у димензијама: ширине 30 цм и висине 40 цм.

Питање 3.:

На редном броју 3.2 из спецификације навели сте да стубови морају бити затворени одговарајућим пластифицираним покlopцем. Да ли је прихватљиво да уместо металних чепова који су пластифицирани чепови буду израђени од пластике?

Одговор 3.:

Прихватљиво је.

Питање 4.:

Као испуна капија навели сте панел. Да ли је у питању 2Д или 3Д панел?

Одговор 4.:

У питању је 3Д панел.

Питање 5.:

На позицији 3.3 захтевана је колска капија димензија 1730/2x2500. Можете ли појаснити каква Вам је капија потребна јер по овим ознакама није најјасније да ли је капија двокрилна са два крила од по 2,5м или је једнокрилна са крилом од 2,5м као и шта значи ознака 1730/2?

Одговор 5.:

Потребна је двокрилна капија са два крила дужине од по 2,5 м и висине 1,73 м.

Ознака 1730/2x2500 значи следеће:

- број 1730 је висина крила капије (1730 цм);
- број 2 значи да су у питању два крила;
- број 2500 је дужина сваког крила капије (2500 цм).

Питање 6.:

Према Вашем опису радова разлика у висини између ограде и капија које буду постављене ће бити пола метра. Да ли сте тако планирали изглед ограде или можемо очекивати измену документације?

Питање 6.:

Разлика у висини ограде и капија је планирана, тако да неће бити измена документације.

Наручилац ће ускоро на Порталу јавних набавки објавити допуну конкурсне документације цртежима и планом арматуре.

