



Јавно предузеће "СРБИЈАШУМЕ" – Београд
Булевар Михајла Пупина 113
Шумско газдинство "БЕОГРАД" – Београд
Кнеза Милоша 55, Београд
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887,
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10,
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе

Број: 620/2019-4-5
Датум: 06.02.2020.г.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БРОЈ 620/2019.

Предмет: Одговори на постављена питања – додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку у отвореном поступку број 620/2019 - радови на заштитној огради у расаднику „Топчидер“

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама обавештавамо све потенцијалне понуђаче за јавну набавку у отвореном поступку број 620/2019 – радови на заштитној огради у расаднику „Топчидер“, за потребе ШГ „Београд“ - Београд, да су наручиоцу пристигла питања у вези са припремањем понуде, те вам овим путем достављамо упућена питања и одговоре на иста.

Питање 1.:

У браварским радовима, на страни 32/49, у позицији 3.2. сте навели 256 комада стубова, али нисте навели да су потребни косници који служе да се цела ограда учврсти. Да ли су вам ту урачунати и косници у позицији?

Одговор 1.:

Пошто се стубови бетонирају 50 цм у бетон, нису потребни косници, осим на почетку и на крају ограде.

Питање 2.:

У браварским радовима, на страни 32/49, у позицији 3.3. нисте дефинисали рам капије. Молимо вас да дефинишете рам капије.

Одговор 2.:

Капија је типска ЗД панел капија. Димензије рама капије су 60/40/2.

Питање 3.:

У браварским радовима, на страни 33/49, у позицији 3.4. нисте дефинисали рам пешачке капије. Молимо вас да дефинишете рам капије.

Одговор 3.:

Капија је типска ЗД панел капија. Димензије рама капије су 60/40/2.



ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“
Комисија за јавну набавку