



Србијашуме

ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД
ШГ "ШУМА" ЛЕСКОВАЦ
БРОЈ:213/2020-5/2
ДАТУМ: 24 .07.2020.ГОДИНЕ.

СВИМ ПОНУЋАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ 213/2020

**ПРЕДМЕТ:ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.
213/2020- Набавка електроматеријала за ШГ “Шума” Лесковац за 2020.год.**

На основу упућеног захтева, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам додатно појашњење за ЈН 213/2020:

Питања понуђача :

Позиције 1-6 која су грла у питању ?

Позиције 10-13 које су снаге у питању ?

Позиције 16 и 17 која снага је у питању ?

Дефинишите позицију 20.

Позиција 24 која снага је у питању ?

Позиције 25-28 које су снаге у питању ?

Дефинишите позицију 36 која шема, колико ампера .

Позиција 37 да ли треба удити склопку од 25A и која је шема ?

Позиције 42,43 и 44 на који се кабл мисли ?

Позиције 47, 48 и 49 на који се кабл мисли ?

Позиција 50 који кабл и које дужине ?

Позиција 52 од колико метара ?

Позиција 53 да ли се мисли на индустриску утичницу од 32A и колико половина ?

Позиција 56 која је дужина ?

Позиција 60 који је пречник рингле ?

Која је разлика између позиције 69 и 70 ?

Позиција 74 да ли треба нудити дозну 100 x 100 за у зид ?

Позиција 75 дефинишите фид склопку.

Одговор на питања:

Позиције 1-6. имају класично грло (47).

Позиција 10. (40x40 32 w), позиција 11. (30x30 24 w), позиција 12. (18x18 12 w), позиција 13. (18x0,1 w).

Позиција 16. (2000 w), позиција 17. (18 w).

Позиција 20. У питању је аутоматски осигурач.

Позиција 24. (125 w).

Позиција 25 (12 w), позиција 26. (300 w), позиција 27. (160 w), позиција 28. (125 w).

Позиција 36. 1-0-2 ГС 25А трофазни.

Позиција 42. (ПП 00), позиција 43. (3x1,5 ГГЈ), позиција 44. (5x2,5 ГГЈ).

Позиција 47. (ПП 00), позиција 48.(ПП-Ј), позиција 49. (УТП ЦАТ 5Е ЦЦА).

Позиција 50. ПП-Ј 3x2,5 (30 м).

Позиција 52. 3 метра.

Позиција 53. Да, мисли се на индустриску утичницу и иста је петополна.

Позиција 56. 6x4

Позиција 60. је спреј за Цо2, а рингла је 59. позиција и пречник је Ф 180 и 1500 w снаге.

Позиција 69 и 70. Нема разлике

Позиција 74. Да, ту дозну треба понудити.

Позиција 75. 40/0,5.



ЈП „Србијашуме“

Председник комисије за
јавну набавку 213/2020